

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gostyniu  
ul. Wrocławska 256  
63-800 Gostyń

## EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Stan istniejący:

Istniejący budynek gospodarczy, z poddaszem użytkowym, murowany z cegły pełnej – parter, poddasze konstr. drewnianej, ściany zewnętrzne odeskowane. Szerokość istn. fundamentu wynosi B = 40 cm wykonanego z kamienia polnego na zaprawie cementowej o zagłębieniu 100cm poniżej terenu. Stan techniczny budynku w stanie dobrym.

2. Stan projektowany:

Projekt zakłada dobudowę magazynu sprzętu świetlicowego od strony wschodniej. Konstrukcja dachowa – projektowana będzie oddziaływać na istniejącą ścianę. Na podstawie dokonanych obliczeń istn. fundament jest wystarczający do przeniesienia dodatkowego obciążenia.

Opisał:

Tadeusz Słupski  
Inżynier Budowlany  
ul. Wrocławska 256  
63-800 Gostyń  
z 2 ust. 1 pkt 1. 85 ust. 1