



YDYp 4x2,5 z T1  
YDY 5x4 z tablicy gł.  
bud. istniejącego do T1

Układać nad oknami parteru.

D - oprawa do montażu na elewacji  
"Piazza" 1x70W (Thorn).  
Montować na wys. 5 m.  
Do każdej oprawy wprowadzić  
4 żyły (1 rezerwowa).

<b>ELEKTROSYSTEM</b> BIURO INŻYNIERSKIE 64-100 LESZNO UL. RÓŻANA 2A		
Obiekt:	Docieplenie bud. Urzędu Gminy z dobud. zapl. sanit.-mag.	
Lokalizacja:	ul. Stanisławy Nadstawek 6 63-840 Pępowo; dz. nr 89/10 i 89/11	
Inwestor:	Gmina Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-840 Pępowo	
Temat:	ZASILANIE I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	
Projektant:	mgr inż. Jacek Kościelniak upr. 762/85/Lo	Skala: 1:200
		NR RYS. 1
Data:	maj 2006 r.	