

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski tel. 065 571 93 64



Gmina Kobylin
Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin, tel. 065 548 24 01



Gmina Pępowo
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo, tel. 065 573 63 08



Gmina Krobia
Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. 065 571 11 11



Gmina Pogorzela
Rynek 1, 63-860 Pogorzela
tel. 065 573 46 20

Strzelce Wielkie, dnia 10.02.2015

**Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjnego „AQA-BUD”
Marian Szczepaniak
Grabonóg 68/3
63-800 Gostyń**

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Żniwna”

Warunki techniczne Nr 2/W/2015

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej pt. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Żniwna”** z następującymi uwagami:

I. Sieć kanalizacji sanitarnej

- podłączyć projektowaną kanalizację sanitarną z nabudowaniem studni na działce nr 131/31, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej średnicy 300 mm
- sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur litych SN 8 klasy łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200mm
- zaprojektować studzienki betonowe D 1000 w odstępach do 50 – 80 m lub na załamaniach z włączami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi
- odcinek sieci zakończyć studzienką betonową D 1000 z kinetą prostą z włączami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi
- przyłącza sanitarne zaprojektować z rur PVC 160 mm zakończone studzienkami rewizyjnymi PVC 315 z kinetą prostą PVC 160 mm
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

MZWik w Strzelcach Wielkich
Z-ca Kierownika
Działu Eksploatacji i Usług
Hieronim Wujek