

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich



Handwritten signature
Gmina Kobylin
Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin, tel. 065 548 24 01

Gmina Krobia
Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. 065 571 11 11




Gmina Pępowo
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo, tel. 065 573 63 08

Gmina Pogorzela
Rynek 1, 63-860 Pogorzela
tel. 065 573 46 20

17/2014

Strzelce Wielkie, dnia 18.03.2014



Gmina Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 PĘPOWO

WARUNKI TECHNICZNE

Na podstawie wniosku, w/w; wydaje się warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej działki nr 54/5 położonej w miejscowości Siedlec gmina Pępowo

Wewnętrzną instalację wodociągową należy podłączyć do sieci wodociągowej wykonanej z rur PCW 110 mm wybudowanej w drodze polnej (j. bruk) (zgodnie z wykreśleniem na mapie):

- wcinka – nawiertka 110/ 40 mm, z obudową i skrzynką
- rodzaj materiału – rura PE
- średnica minimalna DN – 40 mm
- oznakowanie:
 - o trasa przyłącza – taśma lokalizacyjna niebieska z wkładką metalową
 - o armatura – tabliczka informacyjna z pomiarami
- miejsce zabudowania wodomierzy – pomieszczenie kotłowni, należy zamontować wodomierz do każdego lokalu mieszkalnego w tzw. choinkę i od tych wodomierzy doprowadzić przewody wodociągowe oddzielnie do każdego lokalu.
- rodzaj zabezpieczenia – zawory antyskażeniowe 15mm
- średnica wodomierzy – 15 mm

II. Przykanalik Sanitarny

- przykanalik sanitarny wykonać z rur PVC 160mm - będzie podłączony do najbliższej sieci kanalizacji sanitarnej na działce 54/5

UWAGI

1. Wykonawcą przyłącza, może być zakład lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.
2. Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej, (włączenie) pod nadzorem MZWIK w Strzelcach Wielkich *do Strzelca Wielkiego*
3. Dokumentację przykanalika sanitarnego wykona inwestor, natomiast przykanalik pobuduje MZWIK w Strzelcach Wielkich w terminie uzgodnionym.
4. Jeden egzemplarz dokumentacji należy dostarczyć do MZWIK w Strzelcach Wielkich.

5. Przyłącze wodociągowe należy zakończyć węzłem wodomierzowym, składającym się z takiej samej ilości wodomierzy (średnicy 15 mm) co ilość lokali mieszkalnych
6. Za każdym wodomierzem od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczanie wody, tj. zawór antyskażeniowy typu EA odpowiedniej średnicy (Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 § 113, 114)
7. Wykonawca uzgadnia i zgłasza termin włączenia do sieci z działem technicznym MZWIK w Strzelcach Wielkich
8. Przyłącza wody być zinwentaryzowane przez uprawnionego geodetę.
9. Po odbiorze technicznym i wykonaniu inwentaryzacji, inwestor dostarcza do MZWIK w Strzelcach Wielkich, jeden egzemplarz inwentaryzacji.
Z każdym użytkownikiem, najemcą itp. Spisania będzie umowa na dostawę wody i odbiór ścieków.
10. Wykonawca przyłączy wodno - kanalizacyjnych odpowiedzialny jest za ewentualne usterki przez okres uzgodniony z Inwestorem.
11. Zabrania się łączenia przyłącza z sieci zewnętrznej z istniejącą instalacją hydroforową, dostarczającą wodę z własnego ujęcia.
12. Na trasie wykonanego przyłącza zabrania się budowy obiektów oraz trwałego umocnienia nawierzchni tj. asfaltowania, betonowania itp., W razie konieczności zabudowy trwałą nawierzchnią, przyłącza wykonać w rurach osłonowych.
13. **Włączenie wody i odbiór ścieków nastąpi po spełnieniu w/w punktów.**


Podpisując wydane warunki techniczne zobowiązuję się do przestrzegania w/w punktów. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że niespełnienie powyższych warunków stawianych przez MZWIK w Strzelcach Wielkich, jest jednoznaczne z cofnięciem warunków technicznych i traktowane, jako samowolne podłączenie się do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Warunki techniczne ważne są do dnia 17.03.2017r

Inwestor


Stanisław Krywicki

MZWIKW

MZWIK w Strzelcach Wielkich
Z-ca/Kierownika
Działu Eksploatacji i Usług

Hieronim Wujek

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

Woj. wielkopolskie

Powiat: gostyński

Gmina: Pepowo

Obręb: SIEDLEC

Ark. mapy: 7/8

Nr działki: 54/5

