

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

Wywiewnik dachowy dn250mm
na podstawie dachowej B/II

Czerpnia dachowa typ C Ø315

118,50

Ø315

116,00

323,9x10,0 0H18N9

114,80

Głębokość posadowienia
zweryfikować w trakcie montażu

wentylator

POMIESZCZENIE KRATY
MECHANICZNEJ
I POMPOWNA

Ø250

±0,00=116,10

116,00

kr.325x75

114,80

Ø250

kr.325x75

poziom awaryjny 111,50
uruchomienie
pompy, pracuje nr 2 111,20
uruchomienie
pompy, pracuje nr 1 110,90
wytaczenie pomp 110,60

DN100 stal

Ø200

Zabezpieczyć siatką

138

~6,10

~6,10

PROJEKT BUDOWLANY			
P. I. O. Ś. EKOWOD® Sp. z o. o. 51-608 Wrocław, ul. Al. L. Różyckiego 1c, tel. 601-779-007			
Nazwa i adres objektu budowlanego:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie Gmina Pępowa Powiat gostyński, Wój. wielkopolskie	Data:	09.2017r.
Specjalności i numery uprawnień budowlanych do sporządzania projektów:	Podpis	Nr rys.:	I-4
Projektant: mgr inż. Szymon KARBOWIAK Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, went., gazowych, wod. i kan. 300/DOŚ/11			
Sprawdzający:			
Przedmiot (tytuł) rysunku:	Główna pompownia ścieków, instalacja wentylacji – przekroje – obiekt 13	Skala:	1:50