

PRZEKRÓJ A-A

kominiarstwo
wentylator
wywiewnik dachowy
proj. wywiewnik
wywiewnik dachowy
POMIESZCZENIE KRATY MECHANICZNEJ I POMPOWNA
rozdzielnia kraty kosowej
balustrada
żuraw
proj. wywiewnik
właz
proj. ruroc. do podłączenia przenośnego wentylatora
proj. ruroc. do czepni
proj. drabina, kabłąk ochronny
proj. pomost roboczy wraz z drabiną
zasuwa nożowa
doprowadzenie ścieków surowych
krata kosowa
poziom awaryjny 111,50
uruchomienie pompy, pracuje nr 2 111,20
uruchomienie pompy, pracuje nr 1 110,90
wyłączenie pomp 110,60
-~6,10
+1,00
100
DN100
DN150
136
5
3
4
110
300
116,00
± 0,00=116,10
116,00
610
DN100 stal
DN200 stal
-1,50
~112,00
138
1
-~6,10
-3,60
~6,10

1. Zestawienie urządzeń, armatury wg rys. nr 7.

[illegible]