



- 1 Złączenie
- 2 Wyłączenie
- 3 Przełącznik ZDALNIE-LOKAL.
- 4 Awaria
- 5 Sygnał do sterownika-ster.zdalne
- 6 Zabezpieczenie wewnętrzne

- 7 Praca
- 9 Zasilanie sterowania
- 10 Gotowość
- 11 Sygnał.pracy na elewacji szafy

X1-SZAFKA STEROWNICZA
X3-SKRZYŃKA
X2-24VDC SZAFKA AUTOMATYKI
X4-24VDC SZAFKA STEROWNICZA

TN-S OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
-SAMOCZYNNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

F	Data	11.2015	"EKOWOD" Sp.z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Wrocław al.L. Różyckiego 1c	Objekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	Mieszadło Mdn3 Komora denitryfikacji	Strona 1	
	Oprac.	inż.K.Woyczyńska				Nr rys. E-13	z 1 Str.
	Proj.	inż.L.Krystek					
	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8