



- 1

Załączenie
- 2

Wyłączenie
- 3

Przełącznik ZDALNIE-LOKAL.
- 4

Awaria
- 5

Sygnał do sterownika-ster.zdalne
- 6

Zabezpieczenie wewnętrzne
- 7

Praca
- 9

Zasilanie sterowania
- 10

Gotowość
- 11

Sygnał.pracy na elewacji szafy

**TN-S** OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  
-SAMOCZYNNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- X1-SZAFKA STEROWNICZA
- X3-SKRZYNKA
- X2-24VDC SZAFKA AUTOMATYKI
- X4-24VDC SZAFKA STEROWNICZA

**NSA 14**

F	Data	11.2015	"EKOWOD" Sp.z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA Wrocław al.L. Różyckiego 1c	Objekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	Mieszadło Mpdn Komora predenitryfikacji	Strona 1	
	Oprac.	inż.K.Woyczyńska				z 1 Str.	
	Proj.	inż.L.Krystek					
	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8