


ROZDZIELNICA RG




PRZYSTOSOWAĆ DO PŁOMBOWANIA



STEROWANIE OŚWIECENIEM KLATKI SCHODOWEJ

OBW. RG-TA/o2

Zastosować wyłącznik schodowy EATON TLK



ROZDZIELNICA RG np. typu UNI 950–1600–300 prod. KARWASZ;
WYKONAĆ W OBUDOWIE P/T
DRZWI CZKI METALOWE Z ZAMKIEM I PRZESZKLENIEM NA ODCZYT
LICZNIKÓW
CZĘŚĆ PRZEDLICZNIKOWĄ PRZYSTOSOWAĆ DO PŁOMBOWANIA
WYKONAĆ OPISY ROZDZIELNICY I OBWODÓW

 Elzbieta Kowalczyk • Sebastian Dubicki Sp. z o.o.	adres: ul. Lipowa 12 63-900 RAMIŃCZ	kontakt: 607/999757 sebastian.dubicki@wp.pl	rysunek nr: <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">E10</div>
	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny		
obekt:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG		
przedmiot rysunku:	skala: 1:100	data: 15.12.2014.	<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROJEKT BUDOWALNY</div> Siedlec 3, 63-830 Pępowo dz. ewid. 54/5, obręb Siedlec
studium:			
adres obiektu:			
inwestor:	Gmina Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo		
projektant:	mgr inż. M. Nowak upr. WKP/02/18/POOEE/05 <small>specjalność: instalacje w zakresie elek.</small>		
sprowadzita:	mgr inż. J. Kościelniak upr. 762/85/Lo <small>specjalność: instalacje elektroenergetyczne</small> <small>specjalność: instalacje i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych</small>		