




Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu  
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań  
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny  
tel. (61) 85-45-277  
fax (61) 85-45-508



Gmina  
Pępowo  
Stanisławy Nadstawek 6  
63-830 Pępowo

W/ znak:  
N/ znak: TDI.115-5000-106160/14

z dnia 13-03-2014  
z dnia 18-03-2014

### Warunki techniczne przebudowy przyłącza gazu z kurkiem głównym NR TDI.115-5000-106160/14

Dotyczy: przebudowy przyłącza gazu

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Pępowo, m. Siedlec, 3 dz.54/5

W odpowiedzi na pismo z dnia 13-03-2014 w sprawie j.w. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z wkreśloną istniejącą siecią gazową. Podajemy następujące warunki techniczne przebudowy przyłącza gazowego:

1. Istniejące przyłącze gazowe ś/c dn32 PE należy rozciąć w punkcie A. Od punktu przecięcia należy wykonać nowe przyłącze. Przyłącze należy zakończyć szafką gazową z punktem red.-pom. zlokalizowaną na ścianie budynku zgodnie z przedstawioną propozycją. Od szafki gazowej należy zaprojektować odcinek instalacji łączącej się z instalacją gazową w budynku. Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).  
  
Przyłącze należy wykonać z rur dn32 PE100 RC SDR11 w kolorze pomarańczowym lub ciemnożółtym zgodnych z normą PAS 1075:2009.
2. W oparciu o w/w dane należy opracować Dokumentację projektową przebudowy przyłącza z kurkiem głównym. Wykonawcą dokumentacji musi być osoba posiadająca stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania sieci i instalacji gazowych.
3. W przypadku konieczności przebudowy przyłącza, związanej z doprowadzeniem gazu do szafki na kurek główny, nowoprojektowany odcinek przyłącza należy uzgodnić w Zespole uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
4. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na budynkach posiadających więcej niż jeden kurek główny należy umieścić informację o liczbie i miejscu ich zainstalowania.
5. Dokumentację projektową przebudowy przyłącza z kurkiem głównym należy uzgodnić z PSG sp z o.o. **Oddział w Poznaniu, Dział Techniczny, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań.**

6. Przebudowa przyłącza z kurkiem głównym zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy. Wykonawcą może być osoba zatrudniona w zakładzie koncesjonowanym, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji gazowych.
7. Wykonawca robót, po ich zakończeniu, zgłasza do odbioru zakres określony w Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka przyłącza dokonuje przedstawiciel PSG sp. z o.o. **Oddział w Poznaniu** od Wykonawcy, w obecności Inwestora, w ustalonym wcześniej terminie.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru końcowego inwentaryzację powykonawczą, która powinna zawierać:

- mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej potwierdzoną oryginalną pieczęcią przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem geodezyjnym.
  - współrzędne sieci gazowej x, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwą województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, działki,
  - listę połączeń geodezyjnych punktów pomiarowych lub mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DXF w układzie 2000, względnie zeskanowany szkic wersji papierowej.
8. Wykonawca robót odpowiada za wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi rozporządzeniami i normami technicznymi. Odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasa z chwilą wygaśnięcia rękojmi wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową.
  9. Jeżeli w ciągu dwóch lat od daty wydania warunków Inwestor nie przystąpi do przebudowy przyłącza, niniejsze Warunki techniczne tracą swoją ważność.

**Wnioskodawca(y):**

Gmina Pępowo, Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

**Do wiadomości:**

- RDG Gostyń  
(Mapa sytuacyjna - 1 egz. )

**Załączniki:**

Mapa sytuacyjna - 1 egz.

  
ZŁOŻA DYREKTORA  
ds. Technicznych Oddziału  
Grzegorz Bartoszewski

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślik, tel.: (61) 8 545 343



# MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

Woj. wielkopolskie

Powiat: gostyński

Gmina: Pepowo

Obręb: SIEDLEC

Ark. mapy: 7/8

Nr działki: 54/5

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział w Poznaniu  
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań  
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001, REGON 142739519

Wkreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego  
i średniego ciśnienia na terenie miasta

w oparciu o istniejące plany sieci gazowej.  
Wkreślenie nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.

Nr uzgodnienia: 15600/10516/14  
Data: 15.03.14 podpis: [podpis]

WAŻNOŚĆ 2 LATA

① - PRZEDMIOTOWY BUDYNEK  
MIESZKALNY WIELORODZINNY

② - CZĘŚĆ BUDYNKU PRZEZNACZONA  
DO ROZBIÓRKI

③ - PROPONOWANA LOKALIZACJA  
KURKA GŁÓWNEGO

Henryk Walczewski  
geodeta uprawniony  
nr upr. 11888  
tel. (0-66) 672 88 82

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne  
Henryk Walczewski  
63-800 Gostyń, os. 700-lecia 6a  
tel. 0-604 199 289  
NIP 696-102-44-47, Regon 410049233