

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Gmina
Pępowo
Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo

W/ znak:
N/ znak: TDI.115-4100-219152/14

z dnia 13-03-2014
z dnia 19-03-2014

Warunki przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych

Nr TDI.115-4100-219152/14

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13-03-2014 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02-07-2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2010.133.891 ze zm.), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:

budynek mieszkalny

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
woj. **wielkopolskie**, gm. **Pępowo**, m. **Siedlec**, **3 dz. 54/5**
2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011
3. Paliwo gazowe używane będzie:
 - a) do następujących celów: socjalno-grzewczych
 - b) do następujących odbiorników gazu:
Kuchenka gazowa z piekarnikiem o mocy 11,00 [kW], szt. 7
Kocioł gazowy co i cw o mocy 21,00 [kW], szt. 7
4. Zgłoszony przez Podmiot odbiór paliwa gazowego:

w roku:	2014	2015	2016	2017	Nast.lata
Max Rocznie [tys m3/rok]	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Min Rocznie [tys m3/rok]	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Max dobowo [m3/dobę]	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Min dobowo [m3/dobę]	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Max godzinowo [m3/h]	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Min godzinowo [m3/h]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

5. Moc przyłączeniowa: **16,00 [m3n/h]**.
Moc umowna w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży paliwa gazowego nie może być większa od mocy przyłączeniowej.
6. Miejsce podłączenia urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejące przyłącze, o ciśnieniu: **średnim**, średnicy: **dn 32**, materiał: **PE**
znajdujące się: **Siedlec 3**,
o ciśnieniu nominalnym: **Pn 350,00 [kPa]**
7. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową instalacji:
Podłączenie w/w odbiorników gazowych można wykonać od istniejącego przyłącza gazowego po wykonaniu przebudowy do przedmiotowego budynku (włączenie za kurkiem gazowym głównym).

Na istniejącym przyłączy gazowym po wykonaniu przebudowy należy wymienić punkt redukcyjno-pomiarowy na punkt redukcyjny z reduktorem Q- 25 m3/h zlokalizowany na zewnętrznej ścianie budynku .
Wnioskodawca zobowiązany jest do zamontowania szafki gazowej przeznaczonej do zainstalowania reduktora kątownego o przepustowości nominalnej Q=25 m3/h .

Szafkę gazową należy zlokalizować na zewnętrznej ścianie budynku.

Szafka gazowa powinna posiadać zamek typu energetycznego.
Reduktor dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.

8. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem głównym: $P_{min}=150,00$ [kPa] $P_{max}=400,00$ [kPa]
9. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
 - a) gazomierz: Gazomierz miechowy G 4 * 7 szt.
 - b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierze usytuowane będą w szafkach na klatkach schodowych.
 - c) inne wymagania:
 - urządzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
 - wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu rozstaw króćców montowanego gazomierza.
10. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana staraniem Podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. wraz z późniejszymi zmianami).
11. Granica własności sieci gazowej należącej do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu:
kurek główny umieszczony w szafce gazowej
12. Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie 2 530,00 zł +VAT.
Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z "Taryfą nr 1 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego" - PSG Sp. z o.o. w Warszawie, na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia oraz mocy przyłączeniowej i jest ważna w okresie obowiązywania w/w taryfy.
13. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm.), wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.
14. **Realizacja przyłączenia do sieci gazowej należącej do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem, a PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej. Realizacja przyłączenia może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.**
15. W celu zawarcia w/w umowy, Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z wymaganymi załącznikami w Oddziale w Poznaniu - Rejon Dystrybucji Gazu Gostyń, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń (tel. 65 572-12-18) lub w innej właściwej jednostce terenowej PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem przedsiębiorstwa obrotu gazem.

16. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania.

17. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

18. Uwaga:

Dostarczanie gazu będzie możliwe po wykonaniu przebudowy przyłącza gazowego do w/w budynku zgodnie z wydanymi warunkami na przebudowę oraz podpisaną umową przyłączeniową

Wnioskodawca(y):

Gmina Pępowo, Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Załączniki:

- Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

Do wiadomości:

- Biuro Przyłączania /kalkulacja/

Opracował(a): Regina Szczepaniak, tel.: (61) 8 545 293


KIEROWNIK
Dział Techniczny
Adam Byczyński

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl